



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

**Partner Mérnöki Iroda Kft.**

Mezőberényi Ferenc

**Tatabánya**

Bárdos lakópark 2/C  
2800

**Közműnyilatkozat**

**Azonosító: 352586531**

Tatabánya, 2018. 02. 14.

**Tárgy:** Komárom, Újszállási út felújítása

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

**1./** hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

**2./ A kivitelező köteles a felvonulás előtt írásban bejelenteni a** Tatabányai Üzemnél (2800 Tatabánya, Március 15. u. 11.) vagy Kovács Dávid hálózat üzemeltetési területi referensnél, e-mail: [david.kovacs@eon-hungaria.com](mailto:david.kovacs@eon-hungaria.com) az alábbi munkafázisokat:

- **munkaterület átadás-átvétel**
- **munka kezdése**
- **kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás**
- **munkaterület takarása**
- **műszaki átadás-átvétel.**



T: 06-30-350-6242

F: 34-34-513-810



Üzem neve:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Üzem címe:

2800 Tatabánya,

Március 15. u. 11.



[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

Ügyintéző neve:

Kovács Dávid

Management:

Gelencsér Lajos

Tóth Béla

Haraszi Judit

Székhely:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

9027 Győr,

Kandó Kálmán u. 11-13.

Győri Törvényszék

Cégbírósága

Cg 08-10-001534

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

**Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 5 munkanappal előbb kérjük bejelenteni!**

### **3./ Általános követelmények:**

1 kV-os földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsőveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyeztetni az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bárminemű munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.ON egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.ON egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30°-nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1-1 m-rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

A 1 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében ( a szélső vezetőktől kifelé mért 2 m-es távolságokon belül ), és ezen területek alatt munkagépekkel végzett munka esetén **szakfelügyeletet kell rendelni**.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1,5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1,5-1,5 m-rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmél kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

**4./** Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

**5./** Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Üdvözlettel:

Kovács Dávid

s.k.

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Területgazda